



180002280351

No: 2019W07064



检 验 报 告

受检单位 江门大光明粘胶有限公司

样品名称 使你佳8818强力瓷砖干粉背胶

检验类别 委托

国家建筑材料工业建筑防水材料
产品质量监督检验测试中心
中国建材检验认证集团苏州有限公司



二〇一九年八月二十七日

注 意 事 项

1. 报告无“检验检测专用章”或检验单位公章和骑缝章无效。
2. 复制报告未重新加盖“检验检测专用章”或检验单位公章和骑缝章无效。
3. 未经本中心书面批准，局部复制检验报告无效。
4. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
5. 报告涂改无效。
6. 对检验结果若有异议，应于收到检验结果之日起十五日内向本中心提出。
7. 本检验结果仅对受检样本/样品的本次检验有效。

检验机构地址：苏州市广济路 282 号

幕墙四性、抗风揭检测实验基地：常熟辛庄镇长发路 2 号

检验机构监督电话(含区号)：0512-65579920

检验机构业务电话(含区号)：0512-65332019 65332068 65332034

检验机构传真(含区号)：0512-65574008

检验机构邮编：215008

检验机构 E-mail：65332019@163.com


网址：www.ctcsz.com

国家建筑材料工业建筑防水材料产品质量监督检验测试中心
中国建材检验认证集团苏州有限公司


检 验 报 告

No:2019W07064

共2页第1页

样品名称	使你佳8818强力瓷砖干粉背胶	规格类型	水灰比=1:1(W)
受检单位	江门大光明粘胶有限公司	商 标	/
生产单位	江门大光明粘胶有限公司	检验类别	委托
委托方	江门大光明粘胶有限公司	原编号或生产日期	/
样品状态	粉料, 完好	样品数量	背胶: 5kg 配套砂浆: 5kg
到样日期	2019-07-03	检测日期	2019-07-03 ~ 2019-08-27
检验依据	JC/T 547-2017 《陶瓷砖胶粘剂》		
检验项目	拉伸粘结强度、浸水后拉伸粘结强度		
检 验 结 论	<p>样品经检验, 实测结果详见附页。以下空白</p> <div style="text-align: center;">   <p>检验检测专用章 检验单位章 检验检测专用章</p> <p>签发日期: 二〇一九年八月二十七日</p> </div>		
备注	/		
以上测试样品及样品信息由客户提供。			


批准:



审核:



编报:



检验报告附页

样品名称：使你佳8818强力瓷砖干粉背胶

检验结果

No: 2019W07064

共2页第2页

序号	项 目	标 准 规 定	检 验 结 果	单 项 评 定
1	拉伸粘结强度, MPa	/	1.9	/
2	浸水后拉伸粘结强度, MPa	/	1.4	/
	以下空白			
备注	按委托方要求在A1a类挤压陶瓷砖上均匀滚涂干粉背胶（水灰比=1:1(W)），置（23±2）℃，相对湿度（50±5）%条件下，待胶面干水后涂抹水泥砂浆（水灰比=0.257:1(W)），按照JC/T 547-2017进行测试。			

主 检:

葛晴耀

填写日期：2019-08-27

