



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNASL1417



报告编号：2021MK165

# 检 验 报 告

受检单位            江门大光明粘胶有限公司

样品名称            使你佳双组份环氧美缝剂

委托单位            江门大光明粘胶有限公司

检验类别            委托



国家建筑材料工业建筑防水材料  
产品质量监督检验测试中心  
中国建材检验认证集团苏州有限公司

二〇二一年十二月八日

## 注 意 事 项

1. 报告无“检验检测专用章”或检验单位公章和骑缝章无效。
2. 复制报告未重新加盖“检验检测专用章”或检验单位公章和骑缝章无效。
3. 未经本公司书面批准，局部复制检验报告无效，涂改无效。
4. 报告无主检/编报、审核、批准人签字无效。
5. 对检验结果若有异议，应于收到检验结果之日起十五日内向本公司提出，逾期恕不受理。
6. 本检验结果仅对受检样本/样品的本次检验有效。

检验机构地址：苏州市广济路 282 号

幕墙四性、抗风揭、锚栓拉剪、孔洞封堵水气密检测实验基地：常熟辛庄镇长发路 2 号

卷材耐根穿刺性能检测实验基地：吴江区同里镇北联村江苏省吴江现代农业示范园区中心路 5 号门

检验机构监督电话(含区号)：0512-65566587

检验机构业务电话(含区号)：0512-65332034 或 65332019 或 65566595

检验机构传 真(含区号)：0512-65574008

检验机构邮 编：215008

检验机构监督邮箱：GLB@ctcsz.com

检验机构业务邮箱：65332019@163.com

检验机构网 址：www.ctcsz.com

国家建筑材料工业建筑防水材料产品质量监督检验测试中心  
中国建材检验认证集团苏州有限公司


# 检 验 报 告

报告编号:2021MK165


共2页第1页

样品名称	使你佳双组份环氧美缝剂	规格类型	400mL
受检单位	江门大光明粘胶有限公司	配合比	/
生产单位	江门大光明粘胶有限公司	商 标	使你佳
委托单位	江门大光明粘胶有限公司	生产日期	2021. 11. 3
委托单位地址	广东江门市蓬江区棠下镇丰盛工业西区桐新路18号	批 号	/
以上信息及样品由委托单位提供及确认, 本公司不承担证实委托单位提供信息的准确性、适当性和完整性的责任。			
检验类别	委托	到样日期	2021-11-15
样品状态	膏状物, 完好	检验开始日期	2021-11-15
样品数量	2支	检验结束日期	2021-12-08
判定依据	GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》		
检验项目及检测依据	总挥发性有机物 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》附录F		
检 验 结 论	<p>样品经检验, 所检项目符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准规定的本体型胶粘剂要求。以下空白</p> <div style="text-align: right;">   <p>检验单位章 检验检测专用章</p> <p>签发日期: 2021年十二月八日</p> </div>		
备注	(此处空白)		


批准:



审核:



主检:





# 检 验 报 告

报告编号：2021MK165

共2页第2页

序号	检 验 项 目	指 标	检 验 结 果	单 项 评 定
1	总挥发性有机物, g/L	≤100	36	合格
	以下空白			
备注	(此处空白)			

————— 本报告结束 —————